

УТВЕРЖДАЮ
 Директор СПб ГБУСО
 «Психоневрологический интернат №4»
 А.С. Юзевич
 2018г.



ПЛАН
 устранения недостатков выявленных в ходе проверки
 ОНД Пушкинского района МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу в 2018 году

№ п/п	Вид нарушения	Срок устранения	Ответственный	Примечание
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Павловское ш., д. 67, лит. Б				
1	Не предоставлена документация отражающая показатели пожарной безопасности подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола и стен на путях эвакуации (обои, линолеум)	март 2019 г.	Начальник штаба ГО ЧС	
2	Допущенное горизонтальное расстояние от пожарного дымового извещателя до электросветильника менее 0,5 м. (кабинет НШ ГО и ЧС, кабинет инженера)	ноябрь 2018 г.	Начальник штаба ГО ЧС	
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Павловское ш., д. 69, лит. А				
3	Ширина эвакуационного выхода помещения мастерской на улицу выполнена с нарушением требований пожарной безопасности менее 0,8 м. (ширина составляет 0,7 м.)	По результатам конкурсной процедуры июнь 2019 г.	Зам. по ОВ Кузнецов С.Г.	
Внутренняя территория интерната				
4	Здание охраны не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	ноябрь 2018 г.	Начальник штаба ГО ЧС	
5	Здание охраны не оборудованы системой оповещения людей о пожаре	ноябрь 2018 г.	Начальник штаба ГО ЧС	

Начальник штаба ГО ЧС

А.Н. Фурман